

СОГЛАСОВАНО

Директор ТОО «Great children»

Сакаупова Б.К.

«04» январь 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Ип Benediximus

Колевич Олег Юрьевич.

«04» январь 2025 г.



ГРАФИК

планово-предупредительного ремонта системы автоматической пожарной сигнализации на 2025 год
Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК 8

№	Наименование регламентных работ	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
		Месяцы												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1.	Внешний осмотр составных элементов системы на наличие механических повреждений, грязи, следов коррозии, прочности крепления, сохранности пломб													
2.	Контроль наличия основного и резервного электропитания технических средств автоматики *													
3.	Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно													
4.	Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики													
5.	Обслуживание и проверка работоспособности неадресных пожарных извещателей и адресных ручных пожарных извещателей													
6.	Профилактические работы по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления и лакокрасочного покрытия													
7.	Комплексные испытания автоматики													

* - работы, выполняемые службой эксплуатации объекта
Обслуживание адресных дымовых пожарных извещателей производится при получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание»

Разработал: Колевич Олег Юрьевич 